

14+800
zjazd km 14+812,68
linia 088800
3x AFL 70
słup 13 Nr
bariera stalowa km 14+851,71
bariera stalowa km 14+851,66
zjazd km 14+870,74
bariera stalowa km 14+886,01
bariera stalowa km 14+88
14+900
14/P
15+000
bariera stalowa km 15+010,00
bariera stalowa km 15+010,00
15/P
zjazd km 15+051,42
15+100
16/Nr -zdemontowac
15+200
zjazd km 15+202,77
17/Nr
bariera stalowa km 15+235,98
bariera stalowa km 15+235,98
Ls

Łapalice C-1.5.6


15+300
15+400
bariera stalowa km 15+360,05
bariera stalowa km 15+360,05
19/Kr -zdemontować
projektowany kabel 3x XRUHAKXS 1x120
połączyć mufą przejściową
z istniejącym HAKnFtA 3x120
Ls
ciep
jbet
213.47
#315
14,444-2575

Linie energetyczne kablowe nn

Linie energetyczne kablowe SN 15kV

Linie kablowe oświetleniowe YAKXS 4x35
układać w całości w rurze osłonowej HDPE110

projektowane trasy linii napowietrznych
wraz ze słupami oraz przyłaczami

Rury osłonowe HDPE grubościenne

likwidacja linii kablowych oraz innych
urządzeń elektroenergetycznych

aktualny przebieg linii napowietrznych oraz przyłączy

100 1 proj. latarnie h=9m okrągłe, wysięgniki o długości zgodnie z opisem
oprawa LED 95W/13500Lm 4000K

55 2 proj. oprawa LED LED 27W/3600Lm 4000K, montaż na dodatkowywm wysięgniku
na wysokości 7m - na wspólnym słupie z ośw. podstawowym

1,5 proj. latarnie h=6m z oprawą LED 60W /8200Lm tem 5700 K
odbłyśnik asymetryczny - doświetlenie przejść dla pieszych

Istniejący słup oświetleniowy (OZ / stalowy)
do usunięcia

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Inwestor:

ZDW GDAŃSK

Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Gdańsku
ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdańsk

Jednostka projektowa:

EUROPROJEKT GDAŃSK S.A.
80-680 Gdańsk ul. Nadwiślańska 55

Nazwa dokumentacji:

"Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinkach Nowa Dąbrowa - Puzdrowo i Mojusz - Kartuzy"

Tytuł rysunku:

Plan sytuacyjny - odcinek C

Branża: ELEKTRYCZNA

Projektant: mgr inż. W. Wesołowski spec. elektryczna upr. nr 75/Gd/2002 Podpis:

Opracował: inż. K. Zaborowski Podpis:

Sprawdzający: mgr inż. A. Kamiński spec. elektryczna upr. nr WAM/0169/POOE/04 Podpis: Kor

Nr arch.:	Stadium:	Data:	Skala:	Nr rys.:
204-EURO/2014	PB+PW	11.2015	1:500	C-1.5.6