
Garcz C-1.4.2
10+100
10+200
10+300
10+400
10+500
10+600
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10
SIANOWSKA
UL. CHMIELEŃSKA
Chmielno
wykonać przekop kontrolny
w razie konieczności zabezpieczyć
rurą dwudzielną A160PS
słupy oświetleniowe ocynkowane (6szt) do przestawienia
w niekolidującą lokalizację, ułożyć nowy kabel YAKXS 4x35 pomiędzy słupami)
ISTN. Stacja SŁUPOWA
GARCZ MLECZARNIA
pętle indukcyjne do odtworzenia
skorygować przebieg
kabla enegetycznego
ISTNIEJĄCE PRZEJŚCIE W AZYLU
ISTNIEJĄCE PRZEJŚCIE Z SYGNALIZACJĄ
zjazd km 10+207.88
zjazd km 10+484.67

Linie energetyczne kablowe nn

Linie energetyczne kablowe SN 15kV

Linie kablowe oświetleniowe YAKXS 4x35
układać w całości w rurze osłonowej HDPE110

projektowane trasy linii napowietrznych
wraz ze słupami oraz przyłączami

Rury osłonowe HDPE grubościenne

likwidacja linii kablowych oraz innych
urządzeń elektroenergetycznych

aktualny przebieg linii napowietrznych oraz przyłączy

proj. latarnie h=9m okrągłe, wysięgniki o długości zgodnie z opisem
oprawa LED 95W/13500Lm 4000K

proj. oprawa LED LED 27W/3600Lm 4000K, montaż na dodatkowywm wysięgniku
na wysokości 7m - na wspólnym słupie z ośw. podstawowym

proj. latarnie h=6m z oprawą LED 60W /8200Lm tem 5700 K
odbłyśnik asymetryczny - doświetlenie przejść dla pieszych

Istniejący słup oświetleniowy (OZ / stalowy)
do usunięcia

PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
Pomorskie w Unii
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
www.pomorskiewunii.pl
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Inwestor:
Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Gdańsku
ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdańsk

Jednostka projektowa:
EUROPROJEKT GDAŃSK S.A.
80-680 Gdańsk ul. Nadwiślańska 55

Nazwa dokumentacji:
"Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinkach Nowa Dąbrowa - Puzdrowo i Mojusz - Kartuzy"

Tytuł rysunku:
Plan sytuacyjny - odcinek C

Branża: ELEKTRYCZNA

Projektant: mgr inż. W. Wesołowski	spec. elektryczna upr. nr 75/Gd/2002	Podpis:
Opracował: inż. K. Zaborowski		Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. A. Kamiński	spec. elektryczna upr. nr WAM/0169/POOE/04	Podpis:

Nr arch.:	Stadium:	Data:	Skala:	Nr rys.:
204-EURO/2014	PB+PW	11.2015	1:500	C-1.4.2