



ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU
80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A; <http://www.zdw.hnet.pl>
Sekretariat tel. (0 58) 320-20-28; tel/fax. (0 58) 320-20-25; NIP 583-25-90-397; Regon: 191687276
Rachunek bankowy: Kredyt Bank S.A.II o/Gdańsk Nr 48 1500 1171 1210 2004 3625 0000
REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH w Bytowie
77-100 Bytów, ul. Leśna 1
☎ 0~59 822 32 51; fax. 822 71 51 wew. 3
e-mail: bytow@rejony.zdw-gdansk.pl

BYTÓW, DNIA 19 SIERPNIA 2010R.

RDW – 1uG/332/86/2010

Do:
UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
- WG ROZDZIELNIKA

DOT. POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:
" PRZEBUDOWA CIĄGU PIESZO -ROWEROWEGO PRZY UL. SUCHARSKIEGO W BYTOWIE, W CIĄGU
DROGI WOJEWÓDZKIEJ Nr 212, NA ODCINKU OD PROJEKTOWANEGO RONDA DO ULICY LEŚNEJ"

OZNACZENIE POSTĘPOWANIA : **RDW-1/12/10**

ZAPYTANIA NR 1
(PYTANIE NR 1)

NA PODSTAWIE ART. 38 UST. 1 I 2 PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, INFORMUJEMY ŻE
WYKONAWCY UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU ZŁOŻYLI ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ).

W ODPOWIEDZI NA ZŁOŻONE PYTANIA , UDZIELAMY NASTĘPUJĄCYCH WYJAŚNIEŃ:

PYTANIE NR 1: CZY W PKT. 9 ORAZ 28 KOSZTORYSU OFERTOWEGO, JAKO MATERIAŁ NA PODBUDOWĘ
NALEŻY PRZYJĄĆ KRUSZYWO NATURALNE TAK JAK PODANO W PRZEDMIARZE, CZY KRUSZYWO ŁAMANE
STABILIZOWANE MECHANICZNIE?.

ODPOWIEDŹ: JAKO MATERIAŁU NA PODBUDOWĘ NALEŻY PRZYJĄĆ KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE
MECHANICZNIE.

PATRZ ZMIANA NR 1

TERMIN SKŁADANIA OFERT NIE ULEGA PRZEDŁUŻENIU.

Z POWAŻANIEM:

KIEROWNIK RDW BYTÓW
MGR INŻ. ROMAN JANKOWSKI

OTRZYMUJĄ:

1. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
2. ANEKS Nr 1 do SIWZ
3. STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJĄCEGO
4. A/A.