



Uzgodnienie nr 215/09/2017 z dn.26.09.2017 r.

Uzgodnienie dotyczy: przebudowa DW226 w m. Świńcz – budowa zatok postojowych prze drodze serwisowej Gmina Pruszcz Gdański.

EksLOATATOR Sp. z o.o. uzgadnia projekt techniczny inwestycji w zakresie urządzeń wodno – kanalizacyjnych, eksploatowanych przez EkspLOATATOR Sp. z o.o. pod warunkiem realizacji zamieszczonych poniżej uwag:

1. Z 7 – dniowym wyprzedzeniem należy zgłosić rozpoczęcie robót do EkspLOATATOR Sp. z o.o.. Zgłoszenie prac osobiście przez wykonawcę w dziale technicznym (pokój nr 13).
2. W trakcie realizacji robót, wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia ich kontroli służbom nadzoru eksploatacyjnego.
3. Należy zachować normatywne odległości od sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
4. W miejscu skrzyżowań i zbliżeniami z sieciami i przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi roboty ziemne prowadzić ręcznie i stosować rury osłonowe.
5. Napotkane podczas prac niezainwentaryzowane na mapie do celów projektowych sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej należy traktować jako czynne. O fakcie ich odkrycia powiadomić EkspLOATATOR Sp. z o.o..
6. Szczegóły uzgodnić na etapie zgłoszenia prac.
7. Integralną częścią niniejszego uzgodnienia stanowi opieczętowny załącznik graficzny.
8. Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty wydania.

KIEROWNIK
dz. technicznego
Marek Białicki
Marek Białicki

