



ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU

80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A

Sekretariat tel. (0 58) 320-20-28; tel/fax. (0 58) 320-20-25; NIP 583-25-90-397; Regon: 191687276

Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnicach, 89-620 Chojnice, ul. Gdańska 110
tel.: 0- 52-397-32-16, fax: 0- 52-397-32-17, e-mail: chojnice@rejony.zdw-gdansk.pl

Chojnice, dnia 18.03.2010 r.

RDW-02kd- 333/ 1/03/2010

Do:
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
- wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

Dostawę słupków do znaków z rur ocynkowanych dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnicach w roku 2010 o wartości poniżej progu unijnego

Oznaczenie postępowania: **RDW-2/03/10.**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Prawo zamówień publicznych, informujemy, że Wykonawca uczestniczący w postępowaniu złożył zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

W odpowiedzi na złożone pytania, udzielamy następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Przedmiotem zamówienia są słupki z rur ocynkowanych bez szwu fi 60,3. Rury ocynkowane bez szwu nie są produkowane przez żadną hutę, jedynie można zakupić rury czarne bez szwu i dać je do ocynkowania. Z doświadczenia wiemy, iż w zupełności wystarczą rury ocynkowane ze szwem (bardzo popularny materiał wykorzystywany na słupy do znaków drogowych), które są w ciągłej sprzedaży i nie ma problemów z dostępnością. Proszę o odpowiedź czy wymienione przeze mnie materiał będzie Państwa satysfakcjonował.

Odpowiedź na Pytanie nr 1:

Zamawiający świadomie zawarł zapis w SIWZ, ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w punkcie I . PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA iż słupki do znaków mają być wykonane z rur ocynkowanych bez szwu odpowiadających wymaganiom PN-84/H-74220 jako zdaniem Zamawiającego materiał lepszej klasy niż rury ze szwem.

Faktycznie zarówno rury ze szwem jak i bez szwu są dopuszczone do wykonania konstrukcji wsporczych oznakowania pionowego zgodnie z zapisami ***Ogólnej specyfikacji technicznej D-07.02.01 Oznakowanie pionowe***, wydanej przez GDDKiA, jednak do zastosowania samodzielnego jako słupki do znaku drogowego Zamawiający uznał zasadność zastosowania rur bez szwu.

W związku z powyższym Zamawiający nie będzie wprowadzał zmian w przedmiotowej SIWZ.

Termin składania ofert nie ulega przedłużeniu.

Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich
mgr inż. Krzysztof Deruba

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub jego pełnomocnika)

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania według rozdzielnika
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. aa.